



Garwolin, 29.06.2020r.

HK.4101.1.48.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 29.05.2020 r., w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Łaskarzew: SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/51408/06/2020 z dnia 05.06.2020 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Łaskarzew,
zarządzanego przez Miasto Łaskarzew ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32,
08-450 Łaskarzew**

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań: Nr SB/51408/06/2020 z dnia 05.06.2020 r., w wodzie pobranej w punkcie: SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci, stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków manganu - $147 \pm 15 \mu\text{g/l}$, przy normie $50 \mu\text{g/l}$ oraz związków żelaza $351 \mu\text{g/l}$, przy normie $200 \mu\text{g/l}$, mętność $2,52 \pm 0,76 \text{ NTU}$, przy normie $1,0 \text{ NTU}$.

Na podstawie powyższych wyników badań woda z wodociągu Łaskarzew nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych próbki wody odpowiadają wymaganiom w załącznikach 1A, 1C, 2A ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdził jak wyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Garwolinie
Dorota Brojek
Dorota Brojek

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im .J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew
2. Aa.